



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

### ADENDO AO EDITAL Nº. 043/2018

*Processo Licitatório nº. 061/2018*

*Pregão Presencial nº. 043/2018*

Conforme novo entendimento com a área técnica da Prefeitura e no intuito de ajustar e adequar o Edital, o Pregoeiro, no uso de suas atribuições, comunica a todos os interessados que incluiu para o item 02 – Moto bomba elétrica as seguintes especificações e novas informações, conforme especificado abaixo:

- 1) Perda de carga, considerar as seguintes conexões:
  - 06 curvas de 90 graus.
  - Tubo PVC PBA DN65.
- 2) Capacidade das bombas:
  - A potência das bombas deverá ser suficiente para atender as especificações, aditadas ao edital, com as perdas de carga consideradas pelas conexões e tubulação especificada acima.
- 3) Alteração do item 02, Anexo I, como descrito abaixo:
  - Bomba centrífuga multiestágio, acionada por motor, com blindagem e proteção ip-55, 60Hz, com potência nominal adequada as especificações (perda de carga + comprimento tubulação + pressão e vazão 15m<sup>3</sup>/h), 3450 rpm, 220/380/440v trifásico, construída em ferro fundido, rotores tipo fechado em metal, vedação selo mecânico tipo 21 buna (fluido trabalho água), bocal de sucção (entrada) no mínimo com Ø 1.1/2”, rosca bsp e bocal de recalque (saída) no mínimo com Ø 1.1/2”, rosca bsp.

As especificações e dados anteriores continuam os mesmos, com a adição das informações acima.

**Conforme Decreto 3555 de 08/08/2000, artigo 12, § 2º, fica designada a nova data de 29 de Junho de 2018, as 09h:30min para a realização da sessão do Pregão.**

**Itanhandu, 15 de Junho de 2018**

**Marcos Alexandre de Carvalho**  
**Pregoeiro**