



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

ADENDO AO EDITAL Nº. 043/2018

Processo Licitatório nº. 061/2018

Pregão Presencial nº. 043/2018

No intuito de ajustar e adequar o Edital, o Pregoeiro, no uso de suas atribuições, comunica a todos os interessados que incluiu para o item 02 – Moto bomba elétrica as seguintes especificações, conforme especificado abaixo:

As bombas deverão trabalhar e suportar as seguintes especificações:

- 1. Altura manométrica de 110 metros;**
- 2. Pressão de 110mca;**
- 3. Vazão de 15m³ / hora;**
- 4. Distância de 850 metros.**

As especificações e dados anteriores continuam os mesmos, com a adição das informações acima.

Conforme Decreto 3555 de 08/08/2000, artigo 12, § 2º, fica designada a nova data de 19 de Junho de 2018, as 09h:30min para a realização da sessão do Pregão.

Itanhandu, 05 de Junho de 2018

**Marcos Alexandre de Carvalho
Pregoeiro**